

Техническое задание на:
Услуги по обработке деревянных конструкций
(Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитным составом)

Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания огнезащитным составом производится согласно Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» параграф № 6, раздел 3 п. 386 утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.06.2017 № 439, Правил пожарной безопасности РК утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 раздел 1 п. 2-30.

Правила Пожарной Безопасности (ППБ) для энергетических предприятий утвержденные Приказом Министра энергетики РК от 20 февраля 2015 года № 123, раздел 2 п.32 (Деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом).

Номенклатурный код АО «ВК РЭК» 903105101 – Обработка деревянных конструкций.

1	Условия поставки:	Ценовое предложение потенциального Поставщика должно включать все расходы, связанные с выполнением Услуги.
2	Требования к качеству выполняемой Услуги	<p>1. Огнезащитный состав, применяемый для обработки деревянных конструкций кровли должен иметь сертификат качества или сертификат соответствия. Качество услуги должно соответствовать требованиям СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на её основе. Общие технические условия».</p> <p>2. Требуемая огнезащитная эффективность покрытия по древесине - I (высшая) группа.</p> <p>3. Нанесение огнезащитного состава допускается при температуре окружающего воздуха не менее +5°C.</p> <p>4. Гарантийный срок эксплуатации огнезащитного покрытия – не менее 5 лет.</p> <p>5. По завершению огнезащитных работ исполнитель (подрядчик) формирует комиссию в соответствии с п.5.2.9 СТ РК 615-1-2011.</p> <p>6. Услуги оформляются актом и протоколом испытаний по определению качества огнезащитной обработки установленной формы в соответствии с приложениями А, Б СТ РК 615-1-2011 .</p>

Место оказания услуг:

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во
1.	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций кровли стропила и обрешетка чердачного покрытия административного здания Управления АО «ВК РЭК», ВКО г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10	м ²	500
	Итого:	м ²	500