

**Техническая спецификация  
на ремонт выключателя 6 кВ ПС-35/6 кВ №34  
402104100  
(Ремонт подрядным способом-прочие)**

<b>1</b>	<b>Название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг</b>	<u>Ремонт выключателя 6 кВ ПС-35/6 кВ №34</u>
<b>2</b>	<b>Наименование, объем выполняемых работ, оказания услуг</b>	Ремонт не гарантийного коммутационного модуля ISM15_LD1: 1. Проверка работоспособности оборудования; 2. Отправка неисправного оборудования для анализа в сервисно-гарантийный отдел ближайшего ТКЦ; 3. Ремонт (замена) неисправного оборудования; 4. Монтаж исправного оборудования (силами Заказчика); 5. Проверка работоспособности оборудования совместно с Заказчиком.
<b>3</b>	<b>Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг</b>	ВКО, г. Усть-Каменогорск.
<b>4.</b>	<b>Условия производства работ. Качество применяемых материалов</b>	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил техники безопасности по обслуживанию электросетей, Правил технической эксплуатации, Правил устройства электроустановок, Правил испытания защитных средств. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям действующих норм и стандартов Республики Казахстан.
<b>5.</b>	<b>Сроки и условия выполнения работ, оказания услуг</b>	<b>С момента вступления в силу договора и до 31.12.2020 г.</b> 1. Выполнение работ по нарядно-допускной системе согласно Правил техники безопасности Республики Казахстан; 2. Наличие персонала с группой допуска по электробезопасности: - Мастер группы ПС - не менее 1 чел.