

Утверждаю
И.о.Управляющего директора по
техническим управлениям
Жумабаев Е.М.

«___» _____ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАКУП ПРОВОДА АС-120/19

ГОСТ 839-80. Неизолированный сталеалюминиевый провод. Материал для изготовления стальной части провода: стальная оцинкованная проволока по ГОСТ 9850-72, 1 и 2 групп. Материал для изготовления алюминиевой части провода: алюминиевая проволока. Длительно-допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90°C (подтвердить в заявке соответствующим документом). Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение в соответствии с ГОСТ 18690-82.

Потенциальный поставщик обязан предоставить экспертной комиссии АО «ВК РЭК», до окончательной даты предоставления ценовых предложений, образец предлагаемой им проводниковой продукции.

Требования к образцу:

- образец должен иметь навесную бирку с указанием наименования поставщика, наименования лота, быть заверенной подписью первого руководителя и печатью организации. Крепление навесной бирки к образцу должно представлять собой единое целое (без узлов и наращивания) и быть опломбировано пломбой, устойчивой к повышенным и пониженным температурам, механическому воздействию;
- длина образца должна быть не менее 20 см;
- образец предоставляется отдельно на каждый лот;
- место предоставления образца г. Усть-Каменогорск, ул.Бажова 10 каб. 105;
- потенциальный поставщик обязан в течение 45 календарных дней, с момента подведения итогов, забрать предоставленный образец, за исключением победителя, с целью сопоставления его образца с партией поставки. Победитель обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с даты последней поставки. По истечению указанных сроков АО «ВК РЭК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов.

И.о.Начальника ПТУ / Кумаров М.К./



Ведущий инженер отдела эксплуатации ПТУ/Молдажанов К.К./

